

Контрольные замеры нагрузок

ООО ИЦ "СИБИРЬЭНЕРГИЯ"

Год	Месяц	День
2016	12	21

Присоединение	Р-кВт																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ТП-3402																							
1Т	76	64	60	56	60	68	92	88	96	108	104	112	116	112	108	112	124	132	156	184	188	176	140	104
2Т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ТП-3322																							
1Т	56	48	44	40	40	44	64	76	76	84	84	76	80	84	84	92	84	84	104	112	112	108	88	72
2Т	68	56	52	52	48	56	72	96	108	104	108	108	104	104	104	100	116	132	136	164	156	136	112	88
	ТП-3344																							
1Т	20	20	20	20	24	28	32	36	36	36	40	36	32	32	32	36	36	44	44	40	36	32	28	24
2Т	12	12	12	12	12	16	16	16	20	20	20	24	20	20	20	24	24	28	36	28	24	20	16	12
	5Н-142																							
1Т	17	17	17	17	21	24	28	31	31	31	35	31	28	28	31	31	31	38	38	35	31	28	24	21
	5Н-149																							
1Т	19	19	19	19	23	27	31	35	35	35	38	35	31	31	31	35	35	42	42	38	35	31	27	23
	5Н-150																							
1Т	6	6	6	6	7	8	9	10	10	10	11	10	9	9	9	10	10	12	12	11	10	9	8	7
	ТП-3551																							
1Т	42	42	42	36	36	42	48	54	66	72	78	72	84	72	72	72	78	84	90	90	90	84	78	66
2Т	30	36	36	36	36	42	48	54	54	66	60	66	72	66	48	54	54	66	66	60	54	48	42	36
	ТП-4154																							
1Т	120,8	101,8	95,4	89,04	95,4	108,1	146,3	139,9	152,6	171,7	165,4	178,1	184,4	178,1	171,7	178,1	197,2	209,9	248	292,6	298,9	279,8	222,6	165,4
2Т	83,6	70,4	66	61,6	66	74,8	101,2	96,8	105,6	118,8	114,4	123,2	127,6	123,2	118,8	123,2	136,4	145,2	171,6	202,4	206,8	193,6	154	114,4
3Т	67,2	67,2	73,92	107,5	114,2	121	127,7	134,4	141,1	154,6	154,6	147,8	147,8	154,6	168	194,9	228,5	221,8	215	181,4	134,4	100,8	80,64	80,64
	ТП-3025																							
1Т	65,96	89,24	85,36	93,12	89,24	104,8	100,9	108,6	112,5	108,6	104,8	108,6	120,3	128	151,3	178,5	182,4	170,7	135,8	100,9	73,72	58,2	54,32	58,2
2Т	45,32	49,44	49,44	57,68	78,28	82,4	86,52	86,52	94,76	86,52	86,52	107,1	115,4	115,4	111,2	90,64	74,16	57,68	49,44	45,32	41,2	41,2	45,32	41,2