

**Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов ООО ИЦ "Сибирьэнергия"**

	Дата замера: 13.01.2021	Время суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ТП-3350	Стр кВа	1000																									
	I ном.	1450																									
	I(A)	T-1	87,1	94,4	102	116	131	145	160	131	145	160	116	131	145	160	189	203	218	232	247	232	203	189	160	131	116
		T-2	66,4	72	77,5	88,6	99,7	111	122	99,7	111	122	88,6	99,7	111	122	144	155	166	177	188	177	155	144	122	99,7	88,6
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	154	166	179	205	230	256	282	230	256	282	205	230	256	282	333	358	384	409	435	409	358	333	282	230	205
		Общая мощность, S(кВА)	101	109	118	135	151	168	185	151	168	185	135	151	168	185	219	236	252	269	286	269	236	219	185	151	135
	Uф (В)	A	226																								
		B	226																								
		C	226																								
	Uк (В)	A	395																								
		B	395																								
		C	394																								
ТП-3162	Дата замера: 13.01.2021	Время суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Стр кВа	1000																									
	I ном.	1450																									
	I(A)	T-1	42,2	45,7	49,2	56,3	63,3	70,3	77,4	63,3	70,3	77,4	56,3	63,3	70,3	77,4	91,4	98,5	106	113	120	113	98,5	91,4	77,4	63,3	56,3
		T-2	67,8	73,5	79,1	90,4	102	113	124	102	113	124	90,4	102	113	124	147	158	170	181	192	181	158	147	124	102	90,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	110	119	128	147	165	183	202	165	183	202	147	165	183	202	238	257	275	293	312	293	257	238	202	165	147
		Общая мощность, S(кВА)	72,3	78,3	84,4	96,4	108	121	133	108	121	133	96,4	108	121	133	157	169	181	193	205	193	169	157	133	108	96,4
	Uф (В)	A	228																								
		B	228																								
		C	227																								
	Uк (В)	A	395																								
B		395																									
C		393																									

РП-3490	Дата замера: 13.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1250																								
	I ном.		1800																								
	I(A)	T-1	79,6	86,2	92,8	106	119	133	146	119	133	146	106	119	133	146	172	186	199	212	225	212	186	172	146	119	106
		T-2	134	145	156	178	200	223	245	200	223	245	178	200	223	245	289	312	334	356	378	356	312	289	245	200	178
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	213	231	249	284	320	355	391	320	355	391	284	320	355	391	462	497	533	568	604	568	497	462	391	320	284
		Общая мощность, S(кВА)	140	152	163	187	210	233	257	210	233	257	187	210	233	257	304	327	350	374	397	374	327	304	257	210	187
	Uф (В)	A	224																								
		B	225																								
C		226																									
Uк (В)	A	391																									
	B	389																									
	C	389																									
ТП-3322	Дата замера: 29.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	60,2	65,2	70,2	80,3	90,3	100	110	90,3	100	110	80,3	90,3	100	110	130	140	151	161	171	161	140	130	110	90,3	80,3
		T-2	132	143	154	176	198	220	242	198	220	242	176	198	220	242	286	308	330	352	374	352	308	286	242	198	176
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	192	208	224	256	288	320	352	288	320	352	256	288	320	352	416	448	481	513	545	513	448	416	352	288	256
		Общая мощность, S(кВА)	126	137	147	168	190	211	232	190	211	232	168	190	211	232	274	295	316	337	358	337	295	274	232	190	168
	Uф (В)	A	235																								
		B	236																								
C		235																									
Uк (В)	A	407																									
	B	403																									
	C	405																									

ТП-3344	Дата замера: 15.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	24,7	26,8	28,8	33	37,1	41,2	45,3	37,1	41,2	45,3	33	37,1	41,2	45,3	53,6	57,7	61,8	65,9	70,1	65,9	57,7	53,6	45,3	37,1	33
		T-2	16	17,3	18,7	21,3	24	26,7	29,3	24	26,7	29,3	21,3	24	26,7	29,3	34,7	37,3	40	42,7	45,3	42,7	37,3	34,7	29,3	24	21,3
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	40,7	44,1	47,5	54,3	61,1	67,9	74,7	61,1	67,9	74,7	54,3	61,1	67,9	74,7	88,2	95	102	109	115	109	95	88,2	74,7	61,1	54,3
		Общая мощность, S(кВА)	26,8	29	31,2	35,7	40,2	44,6	49,1	40,2	44,6	49,1	35,7	40,2	44,6	49,1	58	62,5	66,9	71,4	75,9	71,4	62,5	58	49,1	40,2	35,7
	Uф (В)	A	229																								
		B	230																								
		C	232																								
Uк (В)	A	400																									
	B	398																									
	C	402																									
ТП-4835	Дата замера: 29.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	49,8	54	58,1	66,4	74,7	83	91,3	74,7	83	91,3	66,4	74,7	83	91,3	108	116	125	133	141	133	116	108	91,3	74,7	66,4
		T-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	49,8	54	58,1	66,4	74,7	83	91,3	74,7	83	91,3	66,4	74,7	83	91,3	108	116	125	133	141	133	116	108	91,3	74,7	66,4
		Общая мощность, P(кВт)	32,7	35,5	38,2	43,7	49,1	54,6	60	49,1	54,6	60	43,7	49,1	54,6	60	70,9	76,4	81,8	87,3	92,8	87,3	76,4	70,9	60	49,1	43,7
	Uф (В)	A	236																								
		B	235																								
		C	235																								
Uк (В)	A	404																									
	B	401																									
	C	406																									

	Дата замера: 16.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
ТП-1Н-584	I ном.		360																								
	I(A)	T-1	57,8	62,6	67,4	77	86,7	96,3	106	86,7	96,3	106	77	86,7	96,3	106	125	135	144	154	164	154	135	125	106	86,7	77
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	57,8	62,6	67,4	77	86,7	96,3	106	86,7	96,3	106	77	86,7	96,3	106	125	135	144	154	164	154	135	125	106	86,7	77
		Общая мощность, S(кВА)	38	41,1	44,3	50,6	57	63,3	69,6	57	63,3	69,6	50,6	57	63,3	69,6	82,3	88,6	95	101	108	101	88,6	82,3	69,6	57	50,6
	Uф (В)	A	238																								
		B	237																								
		C	237																								
	Uк (В)	A	414																								
		B	413																								
		C	415																								
ТП-4456	Дата замера: 29.12.2020		Время суток																								
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	4	4,33	4,67	5,33	6	6,67	7,33	6	6,67	7,33	5,33	6	6,67	7,33	8,67	9,33	10	10,7	11,3	10,7	9,33	8,67	7,33	6	5,33
		T-2	84	91	98	112	126	140	154	126	140	154	112	126	140	154	182	196	210	224	238	224	196	182	154	126	112
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	88	95,3	103	117	132	147	161	132	147	161	117	132	147	161	191	205	220	235	249	235	205	191	161	132	117
		Общая мощность, S(кВА)	57,9	62,7	67,5	77,1	86,8	96,4	106	86,8	96,4	106	77,1	86,8	96,4	106	125	135	145	154	164	154	135	125	106	86,8	77,1
	Uф (В)	A	229																								
		B	231																								
		C	230																								
Uк (В)	A	402																									
	B	401																									
	C	403																									

	Дата замера: 16.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
I ном.		360																									
ТП-1Н-434	I(A)	T-1	94,8	103	111	126	142	158	174	142	158	174	126	142	158	174	205	221	237	253	268	253	221	205	174	142	126
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	94,8	103	111	126	142	158	174	142	158	174	126	142	158	174	205	221	237	253	268	253	221	205	174	142	126
		Общая мощность, S(кВА)	62,3	67,5	72,7	83,1	93,4	104	114	93,4	104	114	83,1	93,4	104	114	135	145	156	166	176	166	145	135	114	93,4	83,1
	Uф (В)	A	235																								
		B	234																								
		C	234																								
	Uк (В)	A	407																								
		B	405																								
		C	406																								
	ТП-5Н-168	Дата замера: 18.06.2020		Время суток																							
Стр кВа		400																									
I ном.		580																									
I(A)		T-1	94	102	110	125	141	157	172	141	157	172	125	141	157	172	204	219	235	251	266	251	219	204	172	141	125
Нагрузка		Общая нагрузка, I(A)	94	102	110	125	141	157	172	141	157	172	125	141	157	172	204	219	235	251	266	251	219	204	172	141	125
		Общая мощность, S(кВА)	61,8	66,9	72,1	82,4	92,7	103	113	92,7	103	113	82,4	92,7	103	113	134	144	154	165	175	165	144	134	113	92,7	82,4
Uф (В)		A	215																								
		B	217																								
		C	214																								
Uк (В)		A	378																								
	B	379																									
	C	377																									

ТП-4001	Дата замера: 15.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	32,5	35,3	38	43,4	48,8	54,2	59,7	48,8	54,2	59,7	43,4	48,8	54,2	59,7	70,5	75,9	81,4	86,8	92,2	86,8	75,9	70,5	59,7	48,8	43,4
		T-2	25,3	27,4	29,5	33,7	37,9	42,1	46,3	37,9	42,1	46,3	33,7	37,9	42,1	46,3	54,8	59	63,2	67,4	71,6	67,4	59	54,8	46,3	37,9	33,7
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	57,8	62,6	67,5	77,1	86,7	96,4	106	86,7	96,4	106	77,1	86,7	96,4	106	125	135	145	154	164	154	135	125	106	86,7	77,1
		Общая мощность, S(кВА)	38	41,2	44,3	50,7	57	63,3	69,7	57	63,3	69,7	50,7	57	63,3	69,7	82,4	88,7	95	101	108	101	88,7	82,4	69,7	57	50,7
	Uф (В)	A	247																								
		B	246																								
		C	249																								
	Uк (В)	A	427																								
		B	428																								
C		426																									
ТП-4443	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1250																								
	I ном.		1800																								
	I(A)	T-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T-2	113	122	132	151	170	188	207	170	188	207	151	170	188	207	245	264	283	301	320	301	264	245	207	170	151
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	113	122	132	151	170	188	207	170	188	207	151	170	188	207	245	264	283	301	320	301	264	245	207	170	151
		Общая мощность, P(кВт)	74,3	80,5	86,7	99	111	124	136	111	124	136	99	111	124	136	161	173	186	198	210	198	173	161	136	111	99
	Uф (В)	A	216																								
		B	216																								
		C	224																								
	Uк (В)	A	380																								
		B	381																								
C		379																									

	Дата замера: 23.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ТП-4 ДНТ Кольцово парк-2	Стр кВа		400																							
I ном.		580																									
I(A)		T-1	101	109	118	135	152	168	185	152	168	185	135	152	168	185	219	236	253	269	286	269	236	219	185	152	135
Нагрузка		Общая нагрузка, I(A)	101	109	118	135	152	168	185	152	168	185	135	152	168	185	219	236	253	269	286	269	236	219	185	152	135
		Общая мощность, P(кВт)	66,4	71,9	77,5	88,5	99,6	111	122	99,6	111	122	88,5	99,6	111	122	144	155	166	177	188	177	155	144	122	99,6	88,5
Uф (В)		A	235																								
		B	228																								
		C	233																								
Uк (В)		A	416																								
		B	417																								
	C	415																									
ТП-3771	Дата замера: 14.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	32,5	35,2	37,9	43,3	48,8	54,2	59,6	48,8	54,2	59,6	43,3	48,8	54,2	59,6	70,4	75,8	81,3	86,7	92,1	86,7	75,8	70,4	59,6	48,8	43,3
		T-2	116	125	135	154	174	193	212	174	193	212	154	174	193	212	251	270	289	309	328	309	270	251	212	174	154
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	148	161	173	198	222	247	272	222	247	272	198	222	247	272	321	346	371	395	420	395	346	321	272	222	198
		Общая мощность, S(кВА)	97,5	106	114	130	146	162	179	146	162	179	130	146	162	179	211	227	244	260	276	260	227	211	179	146	130
	Uф (В)	A	230																								
		B	229																								
C		229																									
Uк (В)	A	391																									
	B	392																									
	C	390																									

	Дата замера:		Время суток																								
	15.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
ТП-3025	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	122	132	142	163	183	203	224	183	203	224	163	183	203	224	264	285	305	325	346	325	285	264	224	183	163
		T-2	161	175	188	215	242	269	296	242	269	296	215	242	269	296	349	376	403	430	457	430	376	349	296	242	215
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	283	307	331	378	425	472	519	425	472	519	378	425	472	519	614	661	708	756	803	756	661	614	519	425	378
		Общая мощность, S(кВА)	186	202	217	248	279	310	341	279	310	341	248	279	310	341	404	435	466	497	528	497	435	404	341	279	248
	Uф (В)	A	228																								
		B	229																								
		C	230																								
	Uк (В)	A	401																								
		B	400																								
C		403																									
	Дата замера:		Время суток																								
	21.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
ТП-5Н-142	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	121	131	141	161	181	202	222	181	202	222	161	181	202	222	262	282	302	323	343	323	282	262	222	181	161
		T-2	121	131	141	161	181	202	222	181	202	222	161	181	202	222	262	282	302	323	343	323	282	262	222	181	161
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	121	131	141	161	181	202	222	181	202	222	161	181	202	222	262	282	302	323	343	323	282	262	222	181	161
		Общая мощность, S(кВА)	79,5	86,1	92,8	106	119	133	146	119	133	146	106	119	133	146	172	186	199	212	225	212	186	172	146	119	106
	Uф (В)	A	237																								
		B	230																								
		C	222																								
	Uк (В)	A	398																								
		B	397																								
C		400																									



	Дата замера:		Время суток																								
	21.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
ТП-5Н-149	I ном.		230																								
	I(A)	T-1	102	110	118	135	152	169	186	152	169	186	135	152	169	186	220	237	254	271	288	271	237	220	186	152	135
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	102	110	118	135	152	169	186	152	169	186	135	152	169	186	220	237	254	271	288	271	237	220	186	152	135
		Общая мощность, S(кВА)	66,7	72,3	77,9	89	100	111	122	100	111	122	89	100	111	122	145	156	167	178	189	178	156	145	122	100	89
	Uф (В)	A	227																								
		B	229																								
		C	227																								
	Uк (В)	A	398																								
		B	397																								
		C	396																								
ТП-5Н-150	Дата замера:		Время суток																								
	21.06.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	109	118	127	145	164	182	200	164	182	200	145	164	182	200	236	255	273	291	309	291	255	236	200	164	145
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	109	118	127	145	164	182	200	164	182	200	145	164	182	200	236	255	273	291	309	291	255	236	200	164	145
		Общая мощность, S(кВА)	71,7	77,7	83,7	95,6	108	120	131	108	120	131	95,6	108	120	131	155	167	179	191	203	191	167	155	131	108	95,6
	Uф (В)	A	227																								
		B	229																								
		C	226																								
Uк (В)	A	395																									
	B	394																									
	C	396																									

	Дата замера:		Время суток																								
	17.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
ТП-5Н-174	I ном.		360																								
	I(A)	T-1	41,6	45	48,5	55,4	62,4	69,3	76,2	62,4	69,3	76,2	55,4	62,4	69,3	76,2	90,1	97	104	111	118	111	97	90,1	76,2	62,4	55,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	41,6	45	48,5	55,4	62,4	69,3	76,2	62,4	69,3	76,2	55,4	62,4	69,3	76,2	90,1	97	104	111	118	111	97	90,1	76,2	62,4	55,4
		Общая мощность, S(кВА)	27,3	29,6	31,9	36,4	41	45,6	50,1	41	45,6	50,1	36,4	41	45,6	50,1	59,2	63,8	68,3	72,9	77,4	72,9	63,8	59,2	50,1	41	36,4
	Uф (В)	A	224																								
		B	225																								
		C	226																								
	Uк (В)	A	389																								
		B	391																								
		C	391																								
ТП-3402	Дата замера:		Время суток																								
	15.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	18	19,5	21	24	27	30	33	27	30	33	24	27	30	33	39	42	45	48	51	48	42	39	33	27	24
		T-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	117	127	137	156	176	195	215	176	195	215	156	176	195	215	254	273	293	312	332	312	273	254	215	176	156
		Общая мощность, S(кВА)	77	83,4	89,8	103	115	128	141	115	128	141	103	115	128	141	167	180	192	205	218	205	180	167	141	115	103
	Uф (В)	A	228																								
		B	228																								
C		229																									
Uк (В)	A	400																									
	B	401																									
	C	399																									

	Дата замера: 23.12.2020	Время суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ТП-115	Стр кВа	1000																									
	І ном.	1450																									
	I(A)	T-1	38,4	41,6	44,8	51,2	57,5	63,9	70,3	57,5	63,9	70,3	51,2	57,5	63,9	70,3	83,1	89,5	95,9	102	109	102	89,5	83,1	70,3	57,5	51,2
		T-2	136	147	158	181	203	226	249	203	226	249	181	203	226	249	294	316	339	362	384	362	316	294	249	203	181
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	174	189	203	232	261	290	319	261	290	319	232	261	290	319	377	406	435	464	493	464	406	377	319	261	232
		Общая мощность, S(кВА)	114	124	133	153	172	191	210	172	191	210	153	172	191	210	248	267	286	305	324	305	267	248	210	172	153
	Uф (В)	A	229																								
		B	230																								
		C	225																								
	Uк (В)	A	394																								
B		392																									
C		396																									
ТП-328	Дата замера: 23.12.2020	Время суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Стр кВа	630																									
	І ном.	910																									
	I(A)	T-1	77,3	83,8	90,2	103	116	129	142	116	129	142	103	116	129	142	168	180	193	206	219	206	180	168	142	116	103
		T-2	5,78	6,26	6,74	7,7	8,67	9,63	10,6	8,67	9,63	10,6	7,7	8,67	9,63	10,6	12,5	13,5	14,4	15,4	16,4	15,4	13,5	12,5	10,6	8,67	7,7
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	83,1	90	97	111	125	139	152	125	139	152	111	125	139	152	180	194	208	222	235	222	194	180	152	125	111
		Общая мощность, S(кВА)	54,6	59,2	63,7	72,8	82	91,1	100	82	91,1	100	72,8	82	91,1	100	118	127	137	146	155	146	127	118	100	82	72,8
	Uф (В)	A	225																								
		B	226																								
C		223																									
Uк (В)	A	391																									
	B	392																									
	C	390																									

	Дата замера: 18.12.2021	Время суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ТП-4038	Стр кВа	1250																									
	І ном.	1700																									
	I(A)	T-1	88,7	96,1	103	118	133	148	163	133	148	163	118	133	148	163	192	207	222	236	251	236	207	192	163	133	118
		T-2	48,4	52,5	56,5	64,6	72,7	80,7	88,8	72,7	80,7	88,8	64,6	72,7	80,7	88,8	105	113	121	129	137	129	113	105	88,8	72,7	64,6
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	137	149	160	183	206	229	251	206	229	251	183	206	229	251	297	320	343	366	388	366	320	297	251	206	183
		Общая мощность, S(кВА)	90,1	97,6	105	120	135	150	165	135	150	165	120	135	150	165	195	210	225	240	255	240	210	195	165	135	120
	Uф (В)	A	235																								
		B	233																								
		C	235																								
	Uк (В)	A	401																								
B		402																									
C		403																									
ТП-3082	Дата замера: 12.01.2021	Время суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Стр кВа	630																									
	І ном.	910																									
	I(A)	T-1	8,36	9,06	9,76	11,2	12,5	13,9	15,3	12,5	13,9	15,3	11,2	12,5	13,9	15,3	18,1	19,5	20,9	22,3	23,7	22,3	19,5	18,1	15,3	12,5	11,2
		T-2	34,9	37,8	40,7	46,5	52,4	58,2	64	52,4	58,2	64	46,5	52,4	58,2	64	75,6	81,5	87,3	93,1	98,9	93,1	81,5	75,6	64	52,4	46,5
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	43,3	46,9	50,5	57,7	64,9	72,1	79,3	64,9	72,1	79,3	57,7	64,9	72,1	79,3	93,8	101	108	115	123	115	101	93,8	79,3	64,9	57,7
		Общая мощность, P(кВт)	28,4	30,8	33,2	37,9	42,7	47,4	52,2	42,7	47,4	52,2	37,9	42,7	47,4	52,2	61,6	66,4	71,1	75,9	80,6	75,9	66,4	61,6	52,2	42,7	37,9
	Uф (В)	A	228																								
		B	233																								
C		234																									
Uк (В)	A	403																									
	B	405																									
	C	401																									

	Дата замера: 15.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4Н-244	Стр кВа		100																							
I ном.		144																									
I(A)		T-1	0,34	0,37	0,4	0,46	0,51	0,57	0,63	0,51	0,57	0,63	0,46	0,51	0,57	0,63	0,74	0,8	0,86	0,91	0,97	0,91	0,8	0,74	0,63	0,51	0,46
Нагрузка		Общая нагрузка, I(A)	0,34	0,37	0,4	0,46	0,51	0,57	0,63	0,51	0,57	0,63	0,46	0,51	0,57	0,63	0,74	0,8	0,86	0,91	0,97	0,91	0,8	0,74	0,63	0,51	0,46
		Общая мощность, P(кВт)	0,23	0,24	0,26	0,3	0,34	0,38	0,41	0,34	0,38	0,41	0,3	0,34	0,38	0,41	0,49	0,53	0,56	0,6	0,64	0,6	0,53	0,49	0,41	0,34	0,3
Uф (В)		A	229																								
		B	240																								
		C	244																								
Uк (В)		A	389																								
		B	391																								
	C	397																									
ТП-4706	Дата замера: 15.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
	I ном.		360																								
	I(A)	T-1	21,9	23,7	25,5	29,1	32,8	36,4	40,1	32,8	36,4	40,1	29,1	32,8	36,4	40,1	47,4	51	54,6	58,3	61,9	58,3	51	47,4	40,1	32,8	29,1
		T-2	5,71	6,19	6,67	7,62	8,57	9,52	10,5	8,57	9,52	10,5	7,62	8,57	9,52	10,5	12,4	13,3	14,3	15,2	16,2	15,2	13,3	12,4	10,5	8,57	7,62
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	27,6	29,9	32,2	36,8	41,4	46	50,5	41,4	46	50,5	36,8	41,4	46	50,5	59,7	64,3	68,9	73,5	78,1	73,5	64,3	59,7	50,5	41,4	36,8
		Общая мощность, S(кВА)	18,1	19,6	21,1	24,2	27,2	30,2	33,2	27,2	30,2	33,2	24,2	27,2	30,2	33,2	39,3	42,3	45,3	48,3	51,4	48,3	42,3	39,3	33,2	27,2	24,2
	Uф (В)	A	236																								
		B	236																								
C		237																									
Uк (В)	A	405																									
	B	406																									
	C	404																									

	Дата замера:		Время суток																								
	18.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
ТП-4432	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	29,8	32,3	34,7	39,7	44,7	49,6	54,6	44,7	49,6	54,6	39,7	44,7	49,6	54,6	64,5	69,5	74,4	79,4	84,4	79,4	69,5	64,5	54,6	44,7	39,7
		T-2	214	232	250	285	321	357	392	321	357	392	285	321	357	392	464	499	535	571	606	571	499	464	392	321	285
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	244	264	284	325	366	406	447	366	406	447	325	366	406	447	528	569	609	650	691	650	569	528	447	366	325
		Общая мощность, S(кВА)	160	174	187	214	240	267	294	240	267	294	214	240	267	294	347	374	401	427	454	427	374	347	294	240	214
	Uф (В)	A	222																								
		B	224																								
		C	227																								
	Uк (В)	A	386																								
		B	387																								
C		389																									
ТП-1Н-496	Дата замера:		Время суток																								
	16.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
	I ном.		360																								
	I(A)	T-1	118	128	138	158	177	197	217	177	197	217	158	177	197	217	256	276	296	315	335	315	276	256	217	177	158
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	118	128	138	158	177	197	217	177	197	217	158	177	197	217	256	276	296	315	335	315	276	256	217	177	158
		Общая мощность, S(кВА)	77,7	84,2	90,7	104	117	130	143	117	130	143	104	117	130	143	168	181	194	207	220	207	181	168	143	117	104
	Uф (В)	A	238																								
		B	237																								
		C	240																								
Uк (В)	A	414																									
	B	416																									
	C	413																									

	Дата замера: 13.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
ТП-341	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	22,2	24	25,9	29,6	33,3	37	40,7	33,3	37	40,7	29,6	33,3	37	40,7	48,1	51,8	55,5	59,2	62,8	59,2	51,8	48,1	40,7	33,3	29,6
		T-2	94,9	103	111	127	142	158	174	142	158	174	127	142	158	174	206	221	237	253	269	253	221	206	174	142	127
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	117	127	137	156	176	195	215	176	195	215	156	176	195	215	254	273	293	312	332	312	273	254	215	176	156
		Общая мощность, S(кВА)	77	83,4	89,8	103	115	128	141	115	128	141	103	115	128	141	167	180	192	205	218	205	180	167	141	115	103
	Uф (В)	A	224																								
		B	232																								
		C	227																								
	Uк (В)	A	397																								
		B	398																								
C		392																									
ТП-39	Дата замера: 13.01.2021		Время суток																								
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	36,4	39,4	42,4	48,5	54,5	60,6	66,7	54,5	60,6	66,7	48,5	54,5	60,6	66,7	78,8	84,8	90,9	97	103	97	84,8	78,8	66,7	54,5	48,5
		T-2	141	153	165	188	212	235	259	212	235	259	188	212	235	259	306	330	353	377	400	377	330	306	259	212	188
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	178	192	207	237	266	296	326	266	296	326	237	266	296	326	385	414	444	474	503	474	414	385	326	266	237
		Общая мощность, S(кВА)	117	127	136	156	175	195	214	175	195	214	156	175	195	214	253	272	292	311	331	311	272	253	214	175	156
	Uф (В)	A	226																								
		B	227																								
		C	227																								
Uк (В)	A	387																									
	B	389																									
	C	395																									

	Дата замера:		Время суток																								
	23.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
ТП-310	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	40,9	44,3	47,7	54,5	61,3	68,1	74,9	61,3	68,1	74,9	54,5	61,3	68,1	74,9	88,5	95,3	102	109	116	109	95,3	88,5	74,9	61,3	54,5
		T-2	60,3	65,3	70,3	80,4	90,4	100	111	90,4	100	111	80,4	90,4	100	111	131	141	151	161	171	161	141	131	111	90,4	80,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	101	110	118	135	152	169	185	152	169	185	135	152	169	185	219	236	253	270	287	270	236	219	185	152	135
		Общая мощность, S(кВА)	66,5	72	77,6	88,7	99,7	111	122	99,7	111	122	88,7	99,7	111	122	144	155	166	177	188	177	155	144	122	99,7	88,7
	Uф (В)	A	228																								
		B	230																								
		C	227																								
	Uк (В)	A	391																								
		B	393																								
C		390																									
ТП-302	Дата замера:		Время суток																								
	23.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	43,5	47,2	50,8	58,1	65,3	72,6	79,8	65,3	72,6	79,8	58,1	65,3	72,6	79,8	94,3	102	109	116	123	116	102	94,3	79,8	65,3	58,1
		T-2	90,9	98,5	106	121	136	152	167	136	152	167	121	136	152	167	197	212	227	242	258	242	212	197	167	136	121
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	134	146	157	179	202	224	247	202	224	247	179	202	224	247	291	314	336	359	381	359	314	291	247	202	179
		Общая мощность, S(кВА)	88,4	95,8	103	118	133	147	162	133	147	162	118	133	147	162	192	206	221	236	250	236	206	192	162	133	118
	Uф (В)	A	228																								
		B	230																								
C		228																									
Uк (В)	A	383																									
	B	385																									
	C	381																									



	Дата замера: 13.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
ТП-3354	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	39	42,3	45,5	52	58,5	65	71,5	58,5	65	71,5	52	58,5	65	71,5	84,5	91	97,5	104	111	104	91	84,5	71,5	58,5	52
		T-2	29,3	31,7	34,1	39	43,9	48,8	53,6	43,9	48,8	53,6	39	43,9	48,8	53,6	63,4	68,3	73,1	78	82,9	78	68,3	63,4	53,6	43,9	39
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	68,3	73,9	79,6	91	102	114	125	102	114	125	91	102	114	125	148	159	171	182	193	182	159	148	125	102	91
		Общая мощность, S(кВА)	44,9	48,6	52,3	59,8	67,3	74,8	82,3	67,3	74,8	82,3	59,8	67,3	74,8	82,3	97,2	105	112	120	127	120	105	97,2	82,3	67,3	59,8
	Uф (В)	A	239																								
		B	238																								
		C	239																								
	Uк (В)	A	416																								
		B	415																								
C		413																									
ТП-3014	Дата замера: 13.01.2021		Время суток																								
	Стр кВа		250																								
	I ном.		360																								
	I(A)	T-1	12	13	14	16	18	20	22	18	20	22	16	18	20	22	26	28	30	32	34	32	28	26	22	18	16
		T-2	8,77	9,5	10,2	11,7	13,2	14,6	16,1	13,2	14,6	16,1	11,7	13,2	14,6	16,1	19	20,5	21,9	23,4	24,8	23,4	20,5	19	16,1	13,2	11,7
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	20,8	22,5	24,2	27,7	31,2	34,6	38,1	31,2	34,6	38,1	27,7	31,2	34,6	38,1	45	48,5	51,9	55,4	58,8	55,4	48,5	45	38,1	31,2	27,7
		Общая мощность, S(кВА)	13,7	14,8	15,9	18,2	20,5	22,8	25	20,5	22,8	25	18,2	20,5	22,8	25	29,6	31,9	34,1	36,4	38,7	36,4	31,9	29,6	25	20,5	18,2
	Uф (В)	A	236																								
		B	236																								
		C	236																								
Uк (В)	A	392																									
	B	392																									
	C	392																									

	Дата замера:		Время суток																								
	15.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
ТП-4874	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	293	289	284	288	287	288	307	333	348	377	375	393	396	384	370	368	352	353	339	332	303	299	300	295	296
		T-2	90,9	90,3	88,5	91,6	92,2	89,7	100	107	112	128	141	139	140	141	135	135	133	119	119	116	113	104	103	100	101
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	367	364	357	365	366	362	394	424	444	493	515	525	528	522	501	500	485	459	450	441	415	395	395	386	388
		Общая мощность, S(кВА)	241	239	235	240	240	238	259	279	292	324	338	345	347	343	329	329	319	302	296	290	273	260	259	254	255
	Uф (В)	A	223																								
		B	224																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	391																								
		B	393																								
C		390																									
ТП-4445	Дата замера:		Время суток																								
	18.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T-2	55,1	59,7	64,3	73,5	82,7	91,9	101	82,7	91,9	101	73,5	82,7	91,9	101	119	129	138	147	156	147	129	119	101	82,7	73,5
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	55,1	59,7	64,3	73,5	82,7	91,9	101	82,7	91,9	101	73,5	82,7	91,9	101	119	129	138	147	156	147	129	119	101	82,7	73,5
		Общая мощность, S(кВА)	36,3	39,3	42,3	48,3	54,4	60,4	66,5	54,4	60,4	66,5	48,3	54,4	60,4	66,5	78,5	84,6	90,6	96,7	103	96,7	84,6	78,5	66,5	54,4	48,3
	Uф (В)	A	238																								
		B	239																								
C		238																									
Uк (В)	A	386																									
	B	387																									
	C	389																									

	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
ТП-5Н-156	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	51,8	56,2	60,5	69,1	77,8	86,4	95,1	77,8	86,4	95,1	69,1	77,8	86,4	95,1	112	121	130	138	147	138	121	112	95,1	77,8	69,1
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	51,8	56,2	60,5	69,1	77,8	86,4	95,1	77,8	86,4	95,1	69,1	77,8	86,4	95,1	112	121	130	138	147	138	121	112	95,1	77,8	69,1
		Общая мощность, S(кВА)	34,1	36,9	39,8	45,4	51,1	56,8	62,5	51,1	56,8	62,5	45,4	51,1	56,8	62,5	73,8	79,5	85,2	90,9	96,6	90,9	79,5	73,8	62,5	51,1	45,4
	Uф (В)	A	238																								
		B	237																								
		C	240																								
	Uк (В)	A	414																								
		B	416																								
		C	413																								
ТП-4185	Дата замера: 29.12.2020		Время суток																								
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	11,2	12,2	13,1	15	16,8	18,7	20,6	16,8	18,7	20,6	15	16,8	18,7	20,6	24,3	26,2	28,1	29,9	31,8	29,9	26,2	24,3	20,6	16,8	15
		T-2	7,69	8,33	8,97	10,3	11,5	12,8	14,1	11,5	12,8	14,1	10,3	11,5	12,8	14,1	16,7	17,9	19,2	20,5	21,8	20,5	17,9	16,7	14,1	11,5	10,3
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	18,9	20,5	22,1	25,2	28,4	31,5	34,7	28,4	31,5	34,7	25,2	28,4	31,5	34,7	41	44,2	47,3	50,5	53,6	50,5	44,2	41	34,7	28,4	25,2
		Общая мощность, S(кВА)	12,4	13,5	14,5	16,6	18,7	20,7	22,8	18,7	20,7	22,8	16,6	18,7	20,7	22,8	27	29	31,1	33,2	35,2	33,2	29	27	22,8	18,7	16,6
	Uф (В)	A	233																								
		B	235																								
		C	234																								
Uк (В)	A	390																									
	B	393																									
	C	395																									

ТП-4186	Дата замера: 29.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	1,57	1,7	1,83	2,1	2,36	2,62	2,88	2,36	2,62	2,88	2,1	2,36	2,62	2,88	3,4	3,67	3,93	4,19	4,45	4,19	3,67	3,4	2,88	2,36	2,1
		T-2	36,7	39,8	42,8	49	55,1	61,2	67,3	55,1	61,2	67,3	49	55,1	61,2	67,3	79,5	85,7	91,8	97,9	104	97,9	85,7	79,5	67,3	55,1	49
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	38,3	41,5	44,7	51	57,4	63,8	70,2	57,4	63,8	70,2	51	57,4	63,8	70,2	83	89,3	95,7	102	108	102	89,3	83	70,2	57,4	51
		Общая мощность, S(кВА)	25,2	27,3	29,4	33,6	37,8	41,9	46,1	37,8	41,9	46,1	33,6	37,8	41,9	46,1	54,5	58,7	62,9	67,1	71,3	67,1	58,7	54,5	46,1	37,8	33,6
	Uф (В)	A	225																								
		B	225																								
C		225																									
Uк (В)	A	390																									
	B	393																									
	C	395																									
ТП-3999	Дата замера: 15.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	60	65	70	80	90	100	110	90	100	110	80	90	100	110	130	140	150	160	170	160	140	130	110	90	80
		T-2	85,5	92,6	99,7	114	128	142	157	128	142	157	114	128	142	157	185	199	214	228	242	228	199	185	157	128	114
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	145	158	170	194	218	242	267	218	242	267	194	218	242	267	315	339	364	388	412	388	339	315	267	218	194
		Общая мощность, S(кВА)	95,6	104	112	127	143	159	175	143	159	175	127	143	159	175	207	223	239	255	271	255	223	207	175	143	127
	Uф (В)	A	223																								
		B	226																								
C		224																									
Uк (В)	A	383																									
	B	385																									
	C	381																									

	Дата замера:		Время суток																								
	13.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
ТП-3953	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	21,1	22,8	24,6	28,1	31,6	35,2	38,7	31,6	35,2	38,7	28,1	31,6	35,2	38,7	45,7	49,2	52,7	56,2	59,8	56,2	49,2	45,7	38,7	31,6	28,1
		T-2	19,3	20,9	22,5	25,7	28,9	32,1	35,3	28,9	32,1	35,3	25,7	28,9	32,1	35,3	41,8	45	48,2	51,4	54,6	51,4	45	41,8	35,3	28,9	25,7
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	40,4	43,7	47,1	53,8	60,5	67,3	74	60,5	67,3	74	53,8	60,5	67,3	74	87,5	94,2	101	108	114	108	94,2	87,5	74	60,5	53,8
		Общая мощность, S(кВА)	26,5	28,7	31	35,4	39,8	44,2	48,6	39,8	44,2	48,6	35,4	39,8	44,2	48,6	57,5	61,9	66,3	70,8	75,2	70,8	61,9	57,5	48,6	39,8	35,4
	Uф (В)	A	229																								
		B	229																								
		C	225																								
	Uк (В)	A	390																								
		B	393																								
C		395																									
	Дата замера:		Время суток																								
	18.06.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
ТП-5Н-164	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	224	243	261	299	336	374	411	336	374	411	299	336	374	411	486	523	560	598	635	598	523	486	411	336	299
		T-2	224	243	261	299	336	374	411	336	374	411	299	336	374	411	486	523	560	598	635	598	523	486	411	336	299
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	224	243	261	299	336	374	411	336	374	411	299	336	374	411	486	523	560	598	635	598	523	486	411	336	299
		Общая мощность, S(кВА)	147	160	172	196	221	246	270	221	246	270	196	221	246	270	319	344	368	393	417	393	344	319	270	221	196
	Uф (В)	A	219																								
		B	222																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	401																								
		B	396																								
C		400																									

	Дата замера: 18.06.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
ТП-5Н-157	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	159	173	186	212	239	266	292	239	266	292	212	239	266	292	345	372	398	425	451	425	372	345	292	239	212
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	159	173	186	212	239	266	292	239	266	292	212	239	266	292	345	372	398	425	451	425	372	345	292	239	212
		Общая мощность, S(кВА)	105	113	122	140	157	175	192	157	175	192	140	157	175	192	227	244	262	279	297	279	244	227	192	157	140
	Uф (В)	A	220																								
		B	218																								
		C	220																								
	Uк (В)	A	402																								
		B	398																								
		C	401																								
ТП-5Н-158	Дата замера: 18.06.2020		Время суток																								
	Стр кВа		400																								
	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	122	132	142	162	182	203	223	182	203	223	162	182	203	223	263	284	304	324	344	324	284	263	223	182	162
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	122	132	142	162	182	203	223	182	203	223	162	182	203	223	263	284	304	324	344	324	284	263	223	182	162
		Общая мощность, S(кВА)	79,9	86,5	93,2	106	120	133	146	120	133	146	106	120	133	146	173	186	200	213	226	213	186	173	146	120	106
	Uф (В)	A	220																								
		B	218																								
		C	220																								
	Uк (В)	A	402																								
B		398																									
C		401																									

	Дата замера: 18.06.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
I ном.		360																									
ТП-5Н-153	I(A)	T-1	101	109	118	135	151	168	185	151	168	185	135	151	168	185	219	236	252	269	286	269	236	219	185	151	135
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	101	109	118	135	151	168	185	151	168	185	135	151	168	185	219	236	252	269	286	269	236	219	185	151	135
		Общая мощность, S(кВА)	66,4	71,9	77,4	88,5	99,6	111	122	99,6	111	122	88,5	99,6	111	122	144	155	166	177	188	177	155	144	122	99,6	88,5
	Uф (В)	A	234																								
		B	232																								
		C	235																								
	Uк (В)	A	402																								
		B	398																								
		C	401																								
		Дата замера: 14.01.2021		Время суток																							
0				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Стр кВа		250																									
I ном.		360																									
ТП-3545	I(A)	T-1	53,8	58,3	62,8	71,8	80,7	89,7	98,7	80,7	89,7	98,7	71,8	80,7	89,7	98,7	117	126	135	144	152	144	126	117	98,7	80,7	71,8
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	53,8	58,3	62,8	71,8	80,7	89,7	98,7	80,7	89,7	98,7	71,8	80,7	89,7	98,7	117	126	135	144	152	144	126	117	98,7	80,7	71,8
		Общая мощность, S(кВА)	35,4	38,3	41,3	47,2	53,1	59	64,9	53,1	59	64,9	47,2	53,1	59	64,9	76,7	82,6	88,5	94,3	100	94,3	82,6	76,7	64,9	53,1	47,2
	Uф (В)	A	220																								
		B	218																								
		C	220																								
	Uк (В)	A	402																								
		B	398																								
		C	401																								

	Дата замера:		Время суток																								
	14.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
I ном.		1450																									
ТП-3393	I(A)	T-1	82,9	89,8	96,7	111	124	138	152	124	138	152	111	124	138	152	180	193	207	221	235	221	193	180	152	124	111
		T-2	42,9	46,5	50	57,2	64,3	71,5	78,6	64,3	71,5	78,6	57,2	64,3	71,5	78,6	92,9	100	107	114	122	114	100	92,9	78,6	64,3	57,2
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	126	136	147	168	189	210	231	189	210	231	168	189	210	231	273	293	314	335	356	335	293	273	231	189	168
		Общая мощность, S(кВА)	82,7	89,6	96,5	110	124	138	152	124	138	152	110	124	138	152	179	193	207	220	234	220	193	179	152	124	110
	Uф (В)	A	234																								
		B	235																								
		C	234																								
	Uк (В)	A	408																								
		B	410																								
		C	410																								
ТП-3280	Дата замера:		Время суток																								
	14.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	97,8	106	114	130	147	163	179	147	163	179	130	147	163	179	212	228	244	261	277	261	228	212	179	147	130
		T-2	33,3	36,1	38,9	44,4	50	55,6	61,1	50	55,6	61,1	44,4	50	55,6	61,1	72,2	77,8	83,3	88,9	94,4	88,9	77,8	72,2	61,1	50	44,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	131	142	153	175	197	219	240	197	219	240	175	197	219	240	284	306	328	350	371	350	306	284	240	197	175
		Общая мощность, S(кВА)	86,2	93,4	101	115	129	144	158	129	144	158	115	129	144	158	187	201	215	230	244	230	201	187	158	129	115
	Uф (В)	A	230																								
		B	238																								
C		236																									
Uк (В)	A	408																									
	B	408																									
	C	410																									



	Дата замера: 11.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
ТП-4764	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	40,5	43,8	47,2	53,9	60,7	67,4	74,2	60,7	67,4	74,2	53,9	60,7	67,4	74,2	87,7	94,4	101	108	115	108	94,4	87,7	74,2	60,7	53,9
		T-2	33,8	36,7	39,5	45,1	50,8	56,4	62,1	50,8	56,4	62,1	45,1	50,8	56,4	62,1	73,3	79	84,6	90,3	95,9	90,3	79	73,3	62,1	50,8	45,1
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	74,3	80,5	86,7	99,1	111	124	136	111	124	136	99,1	111	124	136	161	173	186	198	211	198	173	161	136	111	99,1
		Общая мощность, S(кВА)	48,8	52,9	57	65,1	73,3	81,4	89,6	73,3	81,4	89,6	65,1	73,3	81,4	89,6	106	114	122	130	138	130	114	106	89,6	73,3	65,1
	Uф (В)	A	239																								
		B	240																								
		C	241																								
	Uк (В)	A	401																								
		B	396																								
C		400																									
ТП-3934	Дата замера: 11.01.2021		Время суток																								
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	70,8	76,6	82,5	94,3	106	118	130	106	118	130	94,3	106	118	130	153	165	177	189	200	189	165	153	130	106	94,3
		T-2	92,5	100	108	123	139	154	170	139	154	170	123	139	154	170	200	216	231	247	262	247	216	200	170	139	123
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	163	177	190	218	245	272	299	245	272	299	218	245	272	299	354	381	408	435	463	435	381	354	299	245	218
		Общая мощность, S(кВА)	107	116	125	143	161	179	197	161	179	197	143	161	179	197	233	250	268	286	304	286	250	233	197	161	143
	Uф (В)	A	222																								
		B	221																								
		C	217																								
Uк (В)	A	381																									
	B	383																									
	C	380																									

ТП-337	Дата замера: 23.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
	I ном.		580																								
	I(A)	T-1	39,3	42,6	45,9	52,4	59	65,6	72,1	59	65,6	72,1	52,4	59	65,6	72,1	85,2	91,8	98,3	105	111	105	91,8	85,2	72,1	59	52,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	39,3	42,6	45,9	52,4	59	65,6	72,1	59	65,6	72,1	52,4	59	65,6	72,1	85,2	91,8	98,3	105	111	105	91,8	85,2	72,1	59	52,4
		Общая мощность, S(кВА)	25,9	28	30,2	34,5	38,8	43,1	47,4	38,8	43,1	47,4	34,5	38,8	43,1	47,4	56	60,3	64,6	69	73,3	69	60,3	56	47,4	38,8	34,5
	Uф (В)	A	236																								
		B	240																								
		C	238																								
Uк (В)	A	401																									
	B	396																									
	C	400																									
ТП-4906	Дата замера: 11.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	61,2	66,3	71,4	81,6	91,8	102	112	91,8	102	112	81,6	91,8	102	112	133	143	153	163	173	163	143	133	112	91,8	81,6
		T-2	95,2	103	111	127	143	159	175	143	159	175	127	143	159	175	206	222	238	254	270	254	222	206	175	143	127
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Общая мощность, S(кВА)	103	111	120	137	154	171	188	154	171	188	137	154	171	188	223	240	257	274	291	274	240	223	188	154	137
	Uф (В)	A	232																								
		B	236																								
C		229																									
Uк (В)	A	404																									
	B	401																									
	C	402																									

	Дата замера:		Время суток																								
	11.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
I ном.		580																									
ТП-3466	I(A)	T-1	60,4	65,5	70,5	80,6	90,7	101	111	90,7	101	111	80,6	90,7	101	111	131	141	151	161	171	161	141	131	111	90,7	80,6
		T-2	25,8	27,9	30,1	34,4	38,7	43	47,3	38,7	43	47,3	34,4	38,7	43	47,3	55,9	60,1	64,4	68,7	73	68,7	60,1	55,9	47,3	38,7	34,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	86,2	93,4	101	115	129	144	158	129	144	158	115	129	144	158	187	201	216	230	244	230	201	187	158	129	115
		Общая мощность, S(кВА)	56,7	61,4	66,1	75,6	85	94,5	104	85	94,5	104	75,6	85	94,5	104	123	132	142	151	161	151	132	123	104	85	75,6
	Uф (В)	A	231																								
		B	228																								
		C	231																								
	Uк (В)	A	402																								
		B	401																								
		C	403																								
ТП-4292	Дата замера:		Время суток																								
	11.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
	I ном.		360																								
	I(A)	T-1	14,5	15,8	17	19,4	21,8	24,2	26,7	21,8	24,2	26,7	19,4	21,8	24,2	26,7	31,5	33,9	36,4	38,8	41,2	38,8	33,9	31,5	26,7	21,8	19,4
		T-2	23,1	25	26,9	30,8	34,6	38,5	42,3	34,6	38,5	42,3	30,8	34,6	38,5	42,3	50	53,9	57,7	61,6	65,4	61,6	53,9	50	42,3	34,6	30,8
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	37,6	40,8	43,9	50,2	56,5	62,7	69	56,5	62,7	69	50,2	56,5	62,7	69	81,5	87,8	94,1	100	107	100	87,8	81,5	69	56,5	50,2
		Общая мощность, S(кВА)	24,7	26,8	28,9	33	37,1	41,2	45,4	37,1	41,2	45,4	33	37,1	41,2	45,4	53,6	57,7	61,9	66	70,1	66	57,7	53,6	45,4	37,1	33
	Uф (В)	A	228																								
		B	227																								
C		228																									
Uк (В)	A	396																									
	B	397																									
	C	395																									

	Дата замера:		Время суток																								
	13.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
РП-19	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	83,5	90,4	97,4	111	125	139	153	125	139	153	111	125	139	153	181	195	209	223	236	223	195	181	153	125	111
		T-2	241	261	281	321	362	402	442	362	402	442	321	362	402	442	522	563	603	643	683	643	563	522	442	362	321
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	325	352	379	433	487	541	595	487	541	595	433	487	541	595	703	757	811	865	920	865	757	703	595	487	433
		Общая мощность, S(кВА)	213	231	249	284	320	356	391	320	356	391	284	320	356	391	462	498	533	569	605	569	498	462	391	320	284
	Uф (В)	A	224																								
		B	224																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	395																								
		B	396																								
C		397																									
ТП-246	Дата замера:		Время суток																								
	23.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	54	58,5	63	72	81	90	99	81	90	99	72	81	90	99	117	126	135	144	153	144	126	117	99	81	72
		T-2	138	150	161	184	207	230	253	207	230	253	184	207	230	253	300	323	346	369	392	369	323	300	253	207	184
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	192	208	224	256	288	320	352	288	320	352	256	288	320	352	417	449	481	513	545	513	449	417	352	288	256
		Общая мощность, S(кВА)	126	137	147	169	190	211	232	190	211	232	169	190	211	232	274	295	316	337	358	337	295	274	232	190	169
	Uф (В)	A	231																								
		B	231																								
C		232																									
Uк (В)	A	403																									
	B	401																									
	C	398																									

	Дата замера:		Время суток																								
	13.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		100																								
ТП-350	I ном.		145																								
	I(A)	T-1	10	10,8	11,7	13,3	15	16,7	18,3	15	16,7	18,3	13,3	15	16,7	18,3	21,7	23,3	25	26,7	28,3	26,7	23,3	21,7	18,3	15	13,3
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	10	10,8	11,7	13,3	15	16,7	18,3	15	16,7	18,3	13,3	15	16,7	18,3	21,7	23,3	25	26,7	28,3	26,7	23,3	21,7	18,3	15	13,3
		Общая мощность, S(кВА)	6,57	7,12	7,67	8,77	9,86	11	12,1	9,86	11	12,1	8,77	9,86	11	12,1	14,2	15,3	16,4	17,5	18,6	17,5	15,3	14,2	12,1	9,86	8,77
	Uф (В)	A	227																								
		B	228																								
		C	227																								
	Uк (В)	A	406																								
		B	406																								
		C	410																								
ТП-1Н-424	Дата замера:		Время суток																								
	16.12.2020		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		100																								
	I ном.		145																								
	I(A)	T-1	21,7	23,5	25,3	28,9	32,5	36,2	39,8	32,5	36,2	39,8	28,9	32,5	36,2	39,8	47	50,6	54,2	57,8	61,5	57,8	50,6	47	39,8	32,5	28,9
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	21,7	23,5	25,3	28,9	32,5	36,2	39,8	32,5	36,2	39,8	28,9	32,5	36,2	39,8	47	50,6	54,2	57,8	61,5	57,8	50,6	47	39,8	32,5	28,9
		Общая мощность, S(кВА)	4,75	5,15	5,55	6,34	7,13	7,92	8,71	7,13	7,92	8,71	6,34	7,13	7,92	8,71	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5	12,7	11,1	10,3	8,71	7,13	6,34
	Uф (В)	A	232																								
		B	234																								
		C	235																								
Uк (В)	A	389																									
	B	392																									
	C	390																									

	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ТП-3783	Стр кВа		630																							
I ном.		910																									
I(A)		T-1	38	41,2	44,3	50,7	57	63,3	69,7	57	63,3	69,7	50,7	57	63,3	69,7	82,3	88,7	95	101	108	101	88,7	82,3	69,7	57	50,7
		T-2	84,9	92	99	113	127	141	156	127	141	156	113	127	141	156	184	198	212	226	241	226	198	184	156	127	113
Нагрузка		Общая нагрузка, I(A)	123	133	143	164	184	205	225	184	205	225	164	184	205	225	266	287	307	328	348	328	287	266	225	184	164
		Общая мощность, S(кВА)	80,8	87,5	94,3	108	121	135	148	121	135	148	108	121	135	148	175	189	202	215	229	215	189	175	148	121	108
Uф (В)		A	225																								
		B	227																								
		C	235																								
Uк (В)		A	387																								
	B	390																									
	C	395																									
ТП-4044	Дата замера: 11.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	23,6	25,6	27,5	31,5	35,4	39,3	43,3	35,4	39,3	43,3	31,5	35,4	39,3	43,3	51,1	55,1	59	62,9	66,9	62,9	55,1	51,1	43,3	35,4	31,5
		T-2	77,8	84,3	90,8	104	117	130	143	117	130	143	104	117	130	143	169	182	195	207	220	207	182	169	143	117	104
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	101	110	118	135	152	169	186	152	169	186	135	152	169	186	220	237	254	270	287	270	237	220	186	152	135
		Общая мощность, S(кВА)	66,7	72,2	77,8	88,9	100	111	122	100	111	122	88,9	100	111	122	144	156	167	178	189	178	156	144	122	100	88,9
	Uф (В)	A	236																								
		B	238																								
C		237																									
Uк (В)	A	411																									
	B	410																									
	C	412																									

	Дата замера:		Время суток																								
	11.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
ТП-1Э Зеленая поляна	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	65,2	70,6	76,1	86,9	97,8	109	120	97,8	109	120	86,9	97,8	109	120	141	152	163	174	185	174	152	141	120	97,8	86,9
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	65,2	70,6	76,1	86,9	97,8	109	120	97,8	109	120	86,9	97,8	109	120	141	152	163	174	185	174	152	141	120	97,8	86,9
		Общая мощность, S(кВА)	42,9	46,4	50	57,1	64,3	71,4	78,6	64,3	71,4	78,6	57,1	64,3	71,4	78,6	92,9	100	107	114	121	114	100	92,9	78,6	64,3	57,1
	Uф (В)	A	219																								
		B	222																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	401																								
		B	396																								
		C	400																								
ТП-2Э Зеленая поляна	Дата замера:		Время суток																								
	11.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	68,2	73,9	79,6	91	102	114	125	102	114	125	91	102	114	125	148	159	171	182	193	182	159	148	125	102	91
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	68,2	73,9	79,6	91	102	114	125	102	114	125	91	102	114	125	148	159	171	182	193	182	159	148	125	102	91
		Общая мощность, S(кВА)	44,8	48,6	52,3	59,8	67,3	74,7	82,2	67,3	74,7	82,2	59,8	67,3	74,7	82,2	97,2	105	112	120	127	120	105	97,2	82,2	67,3	59,8
	Uф (В)	A	219																								
		B	222																								
		C	223																								
Uк (В)	A	401																									
	B	396																									
	C	400																									

	Дата замера:		Время суток																								
	11.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
I ном.		910																									
ТП-3Э Зеленая поляна	I(A)	T-1	48,9	53	57	65,2	73,3	81,5	89,6	73,3	81,5	89,6	65,2	73,3	81,5	89,6	106	114	122	130	139	130	114	106	89,6	73,3	65,2
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	48,9	53	57	65,2	73,3	81,5	89,6	73,3	81,5	89,6	65,2	73,3	81,5	89,6	106	114	122	130	139	130	114	106	89,6	73,3	65,2
		Общая мощность, S(кВА)	32,1	34,8	37,5	42,9	48,2	53,6	58,9	48,2	53,6	58,9	42,9	48,2	53,6	58,9	69,6	75	80,3	85,7	91,1	85,7	75	69,6	58,9	48,2	42,9
	Uф (В)	A	219																								
		B	222																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	401																								
		B	396																								
		C	400																								
		Дата замера:		Время суток																							
11.01.2021		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Стр кВа		400																									
I ном.		580																									
ТП-4Э Изумрудная поляна	I(A)	T-1	31,3	33,9	36,5	41,7	46,9	52,1	57,3	46,9	52,1	57,3	41,7	46,9	52,1	57,3	67,7	72,9	78,1	83,3	88,5	83,3	72,9	67,7	57,3	46,9	41,7
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	31,3	33,9	36,5	41,7	46,9	52,1	57,3	46,9	52,1	57,3	41,7	46,9	52,1	57,3	67,7	72,9	78,1	83,3	88,5	83,3	72,9	67,7	57,3	46,9	41,7
		Общая мощность, S(кВА)	20,5	22,3	24	27,4	30,8	34,2	37,7	30,8	34,2	37,7	27,4	30,8	34,2	37,7	44,5	47,9	51,4	54,8	58,2	54,8	47,9	44,5	37,7	30,8	27,4
	Uф (В)	A	219																								
		B	222																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	401																								
		B	396																								
		C	400																								



4Н-230	Дата замера: 15.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		250																								
I ном.		360																									
I(A)	T-1	113	122	132	151	169	188	207	169	188	207	151	169	188	207	245	263	282	301	320	301	263	245	207	169	151	
Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	113	122	132	151	169	188	207	169	188	207	151	169	188	207	245	263	282	301	320	301	263	245	207	169	151	
	Общая мощность, S(кВА)	74,2	80,4	86,6	99	111	124	136	111	124	136	99	111	124	136	161	173	186	198	210	198	173	161	136	111	99	
Uф (В)	A	219																									
	B	222																									
	C	223																									
Uк (В)	A	401																									
	B	396																									
	C	400																									
4Н-340	Дата замера: 26.06.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		400																								
I ном.		580																									
I(A)	T-1	81,5	88,3	95,1	109	122	136	149	122	136	149	109	122	136	149	177	190	204	217	231	217	190	177	149	122	109	
Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	81,5	88,3	95,1	109	122	136	149	122	136	149	109	122	136	149	177	190	204	217	231	217	190	177	149	122	109	
	Общая мощность, S(кВА)	53,6	58,1	62,5	71,5	80,4	89,3	98,3	80,4	89,3	98,3	71,5	80,4	89,3	98,3	116	125	134	143	152	143	125	116	98,3	80,4	71,5	
Uф (В)	A	219																									
	B	222																									
	C	223																									
Uк (В)	A	401																									
	B	396																									
	C	400																									

	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Стр кВа		1000																									
ТП-4141	I ном.		1450																									
	I(A)	T-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		T-2	81,1	87,9	94,6	108	122	135	149	122	135	149	108	122	135	149	176	189	203	216	230	216	189	176	149	122	108	
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	81,1	87,9	94,6	108	122	135	149	122	135	149	108	122	135	149	176	189	203	216	230	216	189	176	149	122	108	
		Общая мощность, S(кВА)	53,3	57,8	62,2	71,1	80	88,9	97,8	80	88,9	97,8	71,1	80	88,9	97,8	116	124	133	142	151	142	124	116	97,8	80	71,1	
	Uф (В)	A	228																									
		B	228																									
		C	227																									
	Uк (В)	A	397																									
		B	396																									
C		395																										
ТП-11	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																									
	Стр кВа		250																									
	I ном.		360																									
	I(A)	T-1	14,6	15,8	17	19,5	21,9	24,3	26,8	21,9	24,3	26,8	19,5	21,9	24,3	26,8	31,6	34,1	36,5	38,9	41,4	38,9	34,1	31,6	26,8	21,9	19,5	
		T-2	45,4	49,2	53	60,5	68,1	75,7	83,2	68,1	75,7	83,2	60,5	68,1	75,7	83,2	98,4	106	114	121	129	121	106	98,4	83,2	68,1	60,5	
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	60	65	70	80	90	100	110	90	100	110	80	90	100	110	130	140	150	160	170	160	140	130	110	90	80	
		Общая мощность, S(кВА)	39,4	42,7	46	52,6	59,2	65,7	72,3	59,2	65,7	72,3	52,6	59,2	65,7	72,3	85,5	92	98,6	105	112	105	92	85,5	72,3	59,2	52,6	
	Uф (В)	A	228																									
		B	228																									
		C	227																									
Uк (В)	A	397																										
	B	396																										
	C	395																										

ТП-3790	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		630																								
	I ном.		910																								
	I(A)	T-1	35,3	38,2	41,2	47	52,9	58,8	64,7	52,9	58,8	64,7	47	52,9	58,8	64,7	76,4	82,3	88,2	94,1	99,9	94,1	82,3	76,4	64,7	52,9	47
		T-2	32,5	35,3	38	43,4	48,8	54,2	59,7	48,8	54,2	59,7	43,4	48,8	54,2	59,7	70,5	75,9	81,4	86,8	92,2	86,8	75,9	70,5	59,7	48,8	43,4
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	67,8	73,5	79,1	90,4	102	113	124	102	113	124	90,4	102	113	124	147	158	170	181	192	181	158	147	124	102	90,4
		Общая мощность, S(кВА)	44,6	48,3	52	59,4	66,9	74,3	81,7	66,9	74,3	81,7	59,4	66,9	74,3	81,7	96,6	104	111	119	126	119	104	96,6	81,7	66,9	59,4
	Uф (В)	A	231																								
		B	236																								
C		232																									
Uк (В)	A	406																									
	B	406																									
	C	406																									
ТП-3226	Дата замера: 23.12.2020		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	62,8	68	73,2	83,7	94,1	105	115	94,1	105	115	83,7	94,1	105	115	136	146	157	167	178	167	146	136	115	94,1	83,7
		T-2	84,3	91,3	98,3	112	126	140	154	126	140	154	112	126	140	154	183	197	211	225	239	225	197	183	154	126	112
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	147	159	172	196	221	245	270	221	245	270	196	221	245	270	319	343	368	392	417	392	343	319	270	221	196
		Общая мощность, S(кВА)	96,6	105	113	129	145	161	177	145	161	177	129	145	161	177	209	225	242	258	274	258	225	209	177	145	129
	Uф (В)	A	233																								
		B	233																								
C		233																									
Uк (В)	A	405																									
	B	404																									
	C	402																									

	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
ТП-3317	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	120	130	140	160	180	200	220	180	200	220	160	180	200	220	259	279	299	319	339	319	279	259	220	180	160
		T-2	39	42,3	45,5	52	58,5	65	71,5	58,5	65	71,5	52	58,5	65	71,5	84,5	91	97,5	104	111	104	91	84,5	71,5	58,5	52
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	159	172	185	212	238	265	291	238	265	291	212	238	265	291	344	370	397	423	450	423	370	344	291	238	212
		Общая мощность, S(кВА)	104	113	122	139	157	174	191	157	174	191	139	157	174	191	226	244	261	278	296	278	244	226	191	157	139
	Uф (В)	A	222																								
		B	225																								
		C	223																								
	Uк (В)	A	396																								
		B	395																								
C		391																									
ТП-3352	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
	Стр кВа		1250																								
	I ном.		1800																								
	I(A)	T-1	86,5	93,7	101	115	130	144	159	130	144	159	115	130	144	159	187	202	216	231	245	231	202	187	159	130	115
		T-2	3,08	3,33	3,59	4,1	4,62	5,13	5,64	4,62	5,13	5,64	4,1	4,62	5,13	5,64	6,67	7,18	7,69	8,21	8,72	8,21	7,18	6,67	5,64	4,62	4,1
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	58,9	63,8	68,7	78,5	88,3	98,1	108	88,3	98,1	108	78,5	88,3	98,1	108	128	137	147	157	167	157	137	128	108	88,3	78,5
		Общая мощность, S(кВА)	58,9	63,8	68,7	78,5	88,3	98,1	108	88,3	98,1	108	78,5	88,3	98,1	108	128	137	147	157	167	157	137	128	108	88,3	78,5
	Uф (В)	A	221																								
		B	223																								
		C	223																								
Uк (В)	A	388																									
	B	388																									
	C	388																									

ТП-3848	Дата замера: 14.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1250																								
	I ном.		1800																								
	I(A)	T-1	84,8	91,8	98,9	113	127	141	155	127	141	155	113	127	141	155	184	198	212	226	240	226	198	184	155	127	113
		T-2	11,5	12,5	13,4	15,3	17,3	19,2	21,1	17,3	19,2	21,1	15,3	17,3	19,2	21,1	24,9	26,8	28,8	30,7	32,6	30,7	26,8	24,9	21,1	17,3	15,3
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	96,3	104	112	128	144	160	176	144	160	176	128	144	160	176	209	225	241	257	273	257	225	209	176	144	128
		Общая мощность, S(кВА)	63,3	68,5	73,8	84,4	94,9	105	116	94,9	105	116	84,4	94,9	105	116	137	148	158	169	179	169	148	137	116	94,9	84,4
	Uф (В)	A	234																								
		B	233																								
		C	234																								
Uк (В)	A	406																									
	B	408																									
	C	405																									
ТП-3661	Дата замера: 12.01.2021		Время суток																								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Стр кВа		1000																								
	I ном.		1450																								
	I(A)	T-1	55,8	60,5	65,1	74,4	83,7	93	102	83,7	93	102	74,4	83,7	93	102	121	130	140	149	158	149	130	121	102	83,7	74,4
		T-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нагрузка	Общая нагрузка, I(A)	55,8	60,5	65,1	74,4	83,7	93	102	83,7	93	102	74,4	83,7	93	102	121	130	140	149	158	149	130	121	102	83,7	74,4
		Общая мощность, S(кВА)	36,7	39,8	42,8	48,9	55	61,2	67,3	55	61,2	67,3	48,9	55	61,2	67,3	79,5	85,6	91,7	97,9	104	97,9	85,6	79,5	67,3	55	48,9
	Uф (В)	A	234																								
		B	233																								
		C	234																								
Uк (В)	A	406																									
	B	408																									
	C	405																									